


КНМ 27230061000203710843



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульчскому  
и Николаевскому муниципальным районам

(наименование контрольного (надзорного) органа)

682400, с. Богородское, ул. Амурская, 54, каб. 2

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований

14 апреля 2023г. №1/1/1

(плановой / внеплановой)

#### Должностным лицом (должностными лицами):

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ульчскому и Николаевскому муниципальным районам Корытко Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

#### С участием специалиста, эксперта:

не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

#### На основании:

Решения о проведении выездной проверки от 03 апреля 2023г., №1

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

#### по адресу/адресам:

Хабаровский край, Ульчский район, с.Богородское, ул.Советская,54

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

Выездная проверка

(наименование вид контрольного (надзорного) мероприятия)

#### В отношении:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ

**В ходе проведения плановой выездной проверки**

(наименование вида контрольного(надзорного) мероприятия)

**Выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

| № п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Структурная единица нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены        | Срок устранения выявленного нарушения | Отметка выполнения (указывается только выполненное) |
|-------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3  | 4                                     | 5   |
| 1.    | На монтаж и эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации отсутствует проектная документация разработанная и утвержденная в установленном порядке. | Пункт 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»            | 01.02.2024                            |   |
| 2.    | Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом.   | Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) | 01.02.2024                            |   |
| 3.    | Давление во внутреннем пожарном водопроводе не соответствует нормам пожарной безопасности.   | Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) | 01.02.2024                            |   |
| 4.    | Пути эвакуации подвального помещения загромождены различными материалами.  | Пункт 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) | 01.02.2024                            |   |

Старший государственный инспектор Ульяновского и  
Николаевского муниципальных районов по пожарному  
Корытко Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил

*Корытко М.А.*

*[Signature]*